

4111 EDE-0180/2012
4111 EDE J 0305/2012

**E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Kaposvár hivatalos helyiségében,
2012. 04. 27. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Kaposvár részéről: Nagy, Lóránt
Geoplaner Kft. részéről: Pavelka Tímea +36 30 5356931

Tárgy: Siófok - Ságvár 65 sz. út melletti kerékpárút létesítés

A Hálózati Régió Kaposvár dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt érint.

**1 kV-os; 20 kV-os földkábel(ek)et érint.
1 kV-os; 20 kV-os légvezeték(ek)et érint.
Transzformátor állomást érint.**

Érintett vonal jelzőszáma: 5501

Érintettség esetén:

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárást elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházó/Kivitelezőt terhelik.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltekön túlmenően más, nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 122/2004.(X.15) GKM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyágát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – villamos tervek esetén 3, egyéb tervek esetén 1 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz pedig – 14 nappal a munka megkezdése előtt írásban – a szakfelügyeletet is meg kell rendelni. A tervjóvá hagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzambhelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:
Székely János, Cím: 8600 Siófok Kisfaludy utca 18, Tel.: +36 84 500007, Fax.: +36 84 500045, E-mail:
Kohl Károly, Cím: 8600 Siófok Kisfaludy utca 18, Tel.: +36 84 500008, Fax.: +36 84 500045, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Kaposvári Régió,

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Kaposvár felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemen kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Az MSZ 13207-1:1994 6.4.4. és 6.4.5. bekezdése alapján a Siófok-Kiliti, Honvéd utcai részen a 20 kV-os földkábel áthelyezése szükséges! A keresztezéseknél a kábeleket védőcsőbe kell helyezni! Ezen jegyzőkönyv csak a közműkezelői hozzájárulással együtt érvényes!

Nagy Lóránt
regións adatszolgáltatási felelős
aláírás

Nagy, Lóránt
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Kaposvár

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI
ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Régiós Nyilvántartási Csoport Siófok
Közműegyeztetés: 1 évig érvényes

.....
aláírás

Pavelka Tímea
Geoplaner Kft.