

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 8800 Nagykanizsa,

Geopláner Kft

**Veszprém**

Kistó u. 25.  
8200

Kaposvár, 2012.05.10.

**Tárgy: Egyetértési nyilatkozat**

Tisztelt Partnerünk!

A S197/2012 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Siófok, Siófok (Balatonkiliti) - Ságvár ök. kerékpárút témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A S197/2012 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv

A tervezett útburkolat az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdájától.

Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57.

Területgazda: Téglás László, Telefon: 30/4748-045

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) kormányrendelet 19/A § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

„Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2–2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fűrészi tevékenységet is) nem végezhető.”

**E.ON Közép-dunántúli  
Gázhálózati Zrt.**  
Kaposvári Régió  
7400 Kaposvár  
Guba S.u.57.  
www.eon-hungaria.com

T: 82/528-700  
F: 82/528-701  
Téglás László  
területgazda  
laszlo.teglas@eon-  
hungaria.com  
E253 - *2510*  
/2012

Igazgatóság:  
Patay László  
Gelencsér Lajos  
Mező Csaba

székhely:  
8800 Nagykanizsa,  
Zrínyi Miklós u. 32.  
Zala Megyei Cégbíróság  
Cg 20-10-040064

A Bt. Vhr. 19/A. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: *(Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik:)* „d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.”

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó és célvezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (2-2 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A nyomvonal és tilalmi övezetének kijelölését az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nél kell megrendelni. A felmerülő (geodéziai) költségek a Megrendelőt terhelik. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Régió felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Kérjük, hogy az ügyfélrendelés számlázhatósági bizonylatot és a megrendelőt aláírva részünkre visszaküldeni szíveskedjen.

Melléklet: 2 pld tervdokumentáció  
1 pld számlázhatósági bizonylat (visszaküldendő)  
1 pld megrendelő (visszaküldendő)

Ellenőrizte:

  
Téglás László  
(Téglás László területigazda)

  
Merse János  
Regionális hálózati koordinátor

  
Miseta Sándor  
Területigazda

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság