

Közműnyilatkozat

Nyilatkozat kérő: **GEOplaner Építőipari Tervező Kft.**

Kiadva az Optanet Kft. hivatalos helyiségében.

Nyilatkozó Optanet Kft. részéről:

Dátum: 2012.04.25

Fekete Emil

Tárgy: Siófok (Balatonkiliti) - Ságvár ök. Kerékpárút útépitési terve

A beruházó megbízottja bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervét és kérte az Optanet Kft. képviselőjét, hogy az abban feltüntetett közművek elhelyezésére, védelmére vonatkozó előírásait adja meg.

Az Optanet Kft. képviselője megtekintette a tervet és a következő észrevételt teszi:

Nyilvántartásunk alapján a tervezett közművezeték (létesítmény) tervezett vagy működő távközlési célú hálózatunkat:

Nem érinti

Keresztezi

Azzal párhuzamosan halad

Keresztezés, vagy párhuzamos haladás esetén:

A munkálatok megkezdése előtt **10 munkanappal**, írásban kell megrendelni cégunktől a szakfelügyeletet. (*Optanet Kft. 6640 Csongrád Justh Gyula utca7.*)

Alépítmény, vagy földkábel érintésekor a kereszteződési pontban kutatógödör ásása szükséges és kizárólag kézi földmunka végezhető.

Alépítmény keresztezése esetén a keresztező közmű vezetékén kell védőcsövet elhelyezni, távközlési földkábel keresztezése esetén a távközlő kábelt is védőcsővel kell ellátni.

Légkábel érintésekor a védőtávolságok pontos betartása kötelező! Elektromos – léges keresztezésnél MSZ 151/6-86 betartandó! Mindennemű munkavégzés esetén kérjük a MSZ és az Áramszolgáltató előírások pontos betartását.

Figyelem:

Ez a nyilatkozat hírközlési célú létesítésnél nem pótolja a Nemzeti Hírközlési Hatóság hozzájárulását, és nem jogosít fel távközlési létesítmények bármilyen felhasználására! A szakhatósági hozzájárulást az NHH területileg illetékes igazgatóságáról kell beszerezni.

Megjegyzés:

-


OPTANET Szolgáltató Kft.
6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7.
Asz: 11839484-2-06
Számlasszám: 10918001-60000003-74590002


.....
nyilatkozatot adó