

## KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Ügyiratszám: DÜ-2- 296 /2012

**Készült:** 2012 év 04. hónap 17. napján a  
DRV Zrt. Dél-Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőségén

**Egyeztető közmű szervezet:** DRV Zrt. Dél-Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség

**Képviselője:** Kuti János, Bégány Katalin

**Tervező:** Geoplaner Kft.

**Terv tárgya:** Siófok (Balatonkiliti) – Ságvár ök. kerékpár út építése

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

A jegyzőkönyv ivóvíz és szennyvíz mennyiség igénylésére nem jogosít, építési engedély kérelemhez a DRV Zrt. elvi nyilatkozatát kell csatolni.

### **Megjegyzések:**

A kerékpár út építése érinti a kezelésünkben lévő ivóvíz és szennyvíz hálózatunk nyomvonalát, valamint a házi víz és szennyvíz bekötő vezetéseket. A vezetékek fölött meglévő földtakarást csökkenteni nem lehet, mivel a vezetékekre ható erők növekedése esetén a meghibásodások száma és a vezetékek elhasználódása megnövekszik.

Az építkezés során gondoskodni kell a meglévő felszíni és felszín alatti (aknában vagy beépítési készlettel szerelt) hálózati szerelvények állékonyságának és megfelelő műszaki állapotának biztosításáról.

**Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a kivitelezés során a közműveinknél nem tartható a szabvány által előírt védőtávolság, fenntartjuk a jogot, hogy előírjuk az érintett vezetékszakra vagy szakaszokra vonatkozó kiváltási tervek elkészítését.**

Az építés során be kell tartani a közművek megközelítésére és keresztezésére vonatkozó előírásokat, melyeket az MSZ 7487/2 sz. szabvány szerint kérünk figyelembe venni.

A közművek 2,0-2,0 m-es körzetében kizárólag kézi földmunka végezhető szakfelügyelet mellett. Mindennemű gépi munka tilos!

**A munkaterület átadásra Üzemvezetőségünket meg kell hívni.**

**A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni a szakfelügyeletet. A szakfelügyeletről jegyzőkönyvet kérünk, melyet a műszaki átadáson be kell mutatni. A szakfelügyeletre vonatkozó írásos megrendelést az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérjük eljuttatni Üzemvezetőségünkre. Elérhetőségeink: Fax: 06-84/501-296, Kuti János üzemvezető helyettes, email cím: kuti.janos@drv.hu.**

Amennyiben a szakfelügyelet megrendelése elmarad, úgy a használatbavételi engedélyhez nem áll módunkban hozzájárulni.

## KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Ügyiratszám: DÜ-2- 296 /2012

**Készült:** 2012 év 04. hónap 17. napján a  
DRV Zrt. Dél-Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőségén

**Egyeztető közmű szervezet:** DRV Zrt. Dél-Balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség

**Képviselője:** Kuti János, Bégány Katalin

**Tervező:** Geoplaner Kft.

**Terv tárgya:** Siófok (Balatonkiliti) – Ságvár ök. kerékpár út építése

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

A jegyzőkönyv ivóvíz és szennyvíz mennyiség igénylésére nem jogosít, építési engedély kérelemhez a DRV Zrt. elvi nyilatkozatát kell csatolni.

### **Megjegyzések:**

A kerékpár út építése érinti a kezelésünkben lévő ivóvíz és szennyvíz hálózatunk nyomvonalát, valamint a házi víz és szennyvíz bekötő vezetékeket. A vezetékek fölött meglévő földtakarást csökkenteni nem lehet, mivel a vezetékekre ható erők növekedése esetén a meghibásodások száma és a vezetékek elhasználódása megnövekszik.

Az építkezés során gondoskodni kell a meglévő felszíni és felszín alatti (aknában vagy beépítési készlettel szerelt) hálózati szerelvények állékonyságának és megfelelő műszaki állapotának biztosításáról.

**Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a kivitelezés során a közműveinknél nem tartható a szabvány által előírt védőtávolság, fenntartjuk a jogot, hogy előírjuk az érintett vezetékszakra vagy szakaszokra vonatkozó kiváltási tervek elkészítését.**

Az építés során be kell tartani a közművek megközelítésére és keresztezésére vonatkozó előírásokat, melyeket az MSZ 7487/2 sz. szabvány szerint kérünk figyelembe venni.

A közművek 2,0-2,0 m-es körzetében kizárólag kézi földmunka végezhető szakfelügyelet mellett. Mindennemű gépi munka tilos!

**A munkaterület átadásra Üzemvezetőségünket meg kell hívni.**

**A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni a szakfelügyeletet. A szakfelügyeletről jegyzőkönyvet kérünk, melyet a műszaki átadáson be kell mutatni. A szakfelügyeletre vonatkozó írásos megrendelést az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérjük eljuttatni Üzemvezetőségünkre. Elérhetőségeink: Fax: 06-84/501-296, Kuti János üzemvezető helyettes, email cím: kuti.janos@drv.hu.**

Amennyiben a szakfelügyelet megrendelése elmarad, úgy a használatbavételi engedélyhez nem áll módunkban hozzájárulni.

DRV Zrt.  
E06-01 N01v1

A kivitelező köteles az ivóvíz illetve szennyvízvezetéket ért bármilyen rongálást a Diszpécserszolgálatunknak jelenteni, a 06-40-240-240/1 menüponton, és egyben helyreállítási munkálatokat kérjük írásban megrendelni Társaságunktól.

Az ivóvíz illetve szennyvízvezetéket ért esetleges rongálások utáni helyreállítás költségei a szakfelügyelettől függetlenül a kivitelezőt terhelik.

Jelen nyilatkozat a kiadás napjától számított egy évig érvényes.

Elérhetőségeink: Fax: 06-84/501-296 Tel: 06-84/501-139



tervező

k.m.f.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Dél-balatoni

Üzemeltetési Üzemvezetőség



egyeztető közmű

Kuti János  
üzemvezető helyettes  
Dél-balatoni Üzemeltetési  
Üzemvezetőség